


LEGENDA:

- CASSETTE TCCD 36
- CASSETTE TCCD 42
- FANCOIL TCA-NT-05
- FANCOIL TCA-NT-10
- FANCOIL TCA-NT-25
- FANCOIL TCA-NT-30
- FANCOIL TCA-NT-35
- FANCOIL TCA-NT-45
- FANCOIL TCA-NT-50
- △ HI-WALL SUWX10CW
- HI-WALL SUWX13CW
- HI-WALL SUWX24CW
- ◇ CONDENSADORA



NOTAS GERAIS:

ESSE PROJETO É UMA ATUALIZAÇÃO DO AS-BUILT DA CLIMATEC DE JULHO DE 2015.

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES

Arquivo do Pantanal

Campo Grande - MS

14/2020

Eng. Mecânico Saulo Carvalho de Siqueira
CREA 19419-D

PAVIMENTO TÉCNICO NÍVEL DE DETALHE DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

DE-5142020

Ass: Designer

Pav. Técnico 90.95 - TRECHO 2

90.95

Sanitário 90.30 Trecho 2

Exaustão 90.95 sanitários

Lista de Equipamentos Pav. 90.95						
TAG	Descrição	Capacidade (Btu/h)	Frequência (Hz)	Voltagem (V)	Vazão de Ar (m³/h)	Vazão de Água (m³/h)
EX-TC-03	EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO DA BERLINER LUFT OU SIMILAR, MODELO BBS-160, 900 m³/h, 30 mmca, 0,18 kW, 380V-3F-60Hz-4P	0,00 Btu/h	60 Hz	380 V	900,00 m³/h	0,00 m³/h
	EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO DA BERLINER LUFT OU SIMILAR, MODELO BBS-160, 900 m³/h, 30 mmca, 0,18 kW, 380V-3F-60Hz-4P	0,00 Btu/h	60 Hz	380 V	900,00 m³/h	0,00 m³/h
EX-TC-COV	EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO LIMIT-LOAD, 3240 m³/h, 70mmca, 1,5 CV, 380V-3F-60Hz-4P	0,00 Btu/h	60 Hz	380 V	3240,00 m³/h	0,00 m³/h
VE-02-COV	EQUIPAMENTO DE INSUFILAMENTO CENTRIFUGO SIROCCO, MODELO CSD-224-S-R-1602, 2600 m³/h, 20 mmca, 0,5 CV, 380V-3F-60Hz-4P	0,00 Btu/h	60 Hz	380 V	2600,00 m³/h	0,00 m³/h
	EQUIPAMENTO DE INSUFILAMENTO CENTRIFUGO SIROCCO, MODELO CSD-224-S-R-1602, 2600 m³/h, 20 mmca, 0,5 CV, 380V-3F-60Hz-4P	0,00 Btu/h	60 Hz	380 V	2600,00 m³/h	0,00 m³/h
VAE-TEC-DIA	EQUIPAMENTO DE INSUFILAMENTO CENTRIFUGO SIROCCO, FABRICANTE PROJELMEC OU SIMILAR, MODELO CSD-355, 5.374 m³/h, 10 mmca, 0,5 CV, 380V-3F-60Hz-4P	0,00 Btu/h	60 Hz	380 V	5374,00 m³/h	0,00 m³/h
EX-TEC-02	EQUIPAMENTO DE INSUFILAMENTO CENTRIFUGO SIROCCO, FABRICANTE PROJELMEC OU SIMILAR, MODELO CSD-355, 5.374 m³/h, 10 mmca, 0,5 CV, 380V-3F-60Hz-4P	0,00 Btu/h	60 Hz	380 V	5374,00 m³/h	0,00 m³/h
VAE-TEC-01B	EQUIPAMENTO DE INSUFILAMENTO CENTRIFUGO SIROCCO, FABRICANTE PROJELMEC OU SIMILAR, MODELO CSD-355, 5.374 m³/h, 10 mmca, 0,5 CV, 380V-3F-60Hz-4P	0,00 Btu/h	60 Hz	380 V	5374,00 m³/h	0,00 m³/h
	EQUIPAMENTO DE INSUFILAMENTO CENTRIFUGO SIROCCO, FABRICANTE PROJELMEC OU SIMILAR, MODELO CSD-355, 5.374 m³/h, 10 mmca, 0,5 CV, 380V-3F-60Hz-4P	0,00 Btu/h	60 Hz	380 V	5374,00 m³/h	0,00 m³/h
FC-01-PT	Hi-Wall Hidrônica, HITACHI, modelo SUWX10CW, 9.400 BTU/h	9400,00 Btu/h	60 Hz	220 V	700,00 m³/h	0,47 m³/h
FC-01-PT	Hi-Wall Hidrônica, HITACHI, modelo SUWX10CW, 9.400 BTU/h	9400,00 Btu/h	60 Hz	220 V	700,00 m³/h	0,47 m³/h
FC-04-PT	Hi-Wall Hidrônica, HITACHI, modelo SUWX10CW, 9.400 BTU/h	9400,00 Btu/h	60 Hz	220 V	700,00 m³/h	0,47 m³/h
FC-04-PT	Hi-Wall Hidrônica, HITACHI, modelo SUWX10CW, 9.400 BTU/h	9400,00 Btu/h	60 Hz	220 V	700,00 m³/h	0,47 m³/h
FC-05-PT	Hi-Wall Hidrônica, HITACHI, modelo SUWX24CW, 21.700 BTU/h	21700,00 Btu/h	60 Hz	220 V	1140,00 m³/h	1,09 m³/h
FC-05-PT	Hi-Wall Hidrônica, HITACHI, modelo SUWX24CW, 21.700 BTU/h	21700,00 Btu/h	60 Hz	220 V	1140,00 m³/h	1,09 m³/h
	Hi-Wall Hidrônica, HITACHI, modelo SUWX24CW, 21.700 BTU/h; 2	21700,00 Btu/h	60 Hz	220 V	1140,00 m³/h	1,09 m³/h