

 GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul	DOC. LISTA	Nº LI-502/2019
	CLIENTE: AGESUL	FOLHA 1 de 3
	OBRA: AQUÁRIO DO PANTANAL	
	DISCIPLINA: 500 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA	
	TÍTULO: LISTA DE EQUIPAMENTOS - VENTILAÇÃO	

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO ORIGINAL
A	INCLUSÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DO MEZANINO

REVISÃO	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	12/11/2019	18/05/2020							
PROJETO	AGESUL	AGESUL							
EXECUÇÃO	AGESUL	AGESUL							
VERIFICAÇÃO	AGESUL	AGESUL							
APROVAÇÃO	AGESUL	AGESUL							

 GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul SEINFRA Secretaria de Estado de Infraestrutura	DOC.	LISTA	Nº	LI-502/2019	
	OBRA:	AQUÁRIO DO PANTANAL		FOLHA	2 de 3
	TÍTULO	LISTA - EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO			

EXAUSTAO

TAG	EQUIPAMENTO	MODELO	FABRICANTE	LOCAL
EX-TEC 01	CENTRIFUGO SIROCCO, 3.747 m³/h, 30 mmca, 0,75 kW 380V-3F-60Hz / 4P	BBS 280	BERLINER LUFT, ou similar	Nível 94 - Sanitários
EX-TEC 02	CENTRIFUGO SIROCCO, 6.608 m³/h, 30 mmca, 1,5 kW 380V-3F-60Hz / 4P	BBS 355	BERLINER LUFT, ou similar	Nível 90 - Sanitários e Vestiários
EX-TEC 03	CENTRIFUGO SIROCCO, 900 m³/h, 30 mmca, 0,18 kW 380V-3F-60Hz / 4P	BBS 160	BERLINER LUFT, ou similar	Nível 90 - Sala Necropsia
EX-01	CENTRIFUGO SIROCCO, 1.260 m³/h, 25 mmca, 0,25 kW 380V-3F-60Hz / 4P	BSS 200	BERLINER LUFT, ou similar	Nível 94 - Sanitários - Circuito dos Aquários
EX-MEZ-01	CENTRIFUGO SIROCCO, 1.260 m³/h, 25 mmca, 0,25 kW 380V-3F-60Hz / 4P	BSS 200	BERLINER LUFT, ou similar	Nível 97 - Sanitários
EX-MEZ-02	CENTRIFUGO SIROCCO, 2.183 m³/h, 26 mmca, 0,55 kW 380V-3F-60Hz / W22	BSC 321-178	TORIN, ou similar	Nível 97 - Laboratório - Análises Moleculares
EX-MEZ-03	CENTRIFUGO SIROCCO, 2.183 m³/h, 26 mmca, 0,37 kW 380V-3F-60Hz / 4P	BSS 280	BERLINER LUFT, ou similar	Nível 97 - Sanitários M/F Salas 01 a 03 e Nível 101 - Sanit. PNE
EX-MEZ-04	AXIAL 2.520 m³/h, 12 mmca, 0,19 kW 380V-3F-60Hz / W22	DAX 350/8/30	TORIN, ou similar	Nível 97 - Laboratório - Ecologia e Manejo de Peixes
EX-MEZ-05	AXIAL 1.800 m³/h, 12 mmca, 0,19 kW 380V-3F-60Hz / W22	DAX 350/8/25	TORIN, ou similar	Nível 97 - Laboratório - Comportamento de peixes
EX-MEZ-06	AXIAL 2.520 m³/h, 12 mmca, 0,19 kW 380V-3F-60Hz / W22	DAX 350/8/30	TORIN, ou similar	Nível 97 - Laboratório - Bio. E Eco. De Plantas Aquáticas
EX-MEZ-08	AXIAL, 150 m³/h, 150 W / 2P / 220v / 1F+T+N	MURO-100	MULTIVAC	Nível 97 - Vestiário Refeitório
EX-MEZ-09	AXIAL, 150 m³/h, 150 W / 2P / 220v / 1F+T+N	MURO-100	MULTIVAC	Nível 97 - Vestiário Refeitório
EX-MEZ-10	AXIAL, 150 m³/h, 150 W / 2P / 220v / 1F+T+N	MURO-100	MULTIVAC	Nível 97 - Sanit. Sala Diretoria
EX-01 AQ	AXIAL, 150 m³/h, 150 W / 2P / 220v / 1F+T+N	MURO-100	MULTIVAC	Nível 94 - Sanitário Cozinha Rest.
EX-02 AQ	AXIAL, 150 m³/h, 150 W / 2P / 220v / 1F+T+N	MURO-100	MULTIVAC	Nível 94 - Sanitário Cozinha Rest.
EX-03 AQ	AXIAL, 150 m³/h, 150 W / 2P / 220v / 1F+T+N	MURO-100	MULTIVAC	Nível 94 - Sanitário Salas 5 a 8
EX-04 AQ	AXIAL, 150 m³/h, 150 W / 2P / 220v / 1F+T+N	MURO-100	MULTIVAC	Nível 94 - Sanitário Salas 5 a 8
EX-05A AQ	COMPACTO, 1.040 m³/h, 45W / 220V / 1F+T+N	MAXX-200	SICFLUX	Nível 94 - Quarentena
EX-05B AQ	COMPACTO, 1.040 m³/h, 45W / 220V / 1F+T+N	MAXX-200	SICFLUX	Nível 94 - Quarentena
EX-06 AQ	COMPACTO, 1.040 m³/h, 45W / 220V / 1F+T+N	MAXX-200	SICFLUX	Nível 94 - Quarentena
EX-07 AQ	COMPACTO, 1.040 m³/h, 45W / 220V / 1F+T+N	MAXX-200	SICFLUX	Nível 94 - Quarentena
EX-08 AQ	COMPACTO, 1.040 m³/h, 45W / 220V / 1F+T+N	MAXX-200	SICFLUX	Nível 94 - Quarentena
EX-09 AQ	COMPACTO, 1.040 m³/h, 45W / 220V / 1F+T+N	MAXX-200	SICFLUX	Nível 94 - Biotério
EX-01-COZ	LIMIT-LOAD, 3.800 m³/h, 70 mmca, 2 CV 380V-3F-60Hz / 4P	CLS 355 9 R 90W	PROJELMEC	Nível 94 - Cozinha Restaurante
EX-02-COZ	LIMIT-LOAD, 3.240 m³/h, 70 mmca, 1,5 CV 380V-3F-60Hz / 4P	CLS 355 9 R 90W	PROJELMEC	Nível 90 - Cozinha Preparo Alim.
EX-03-COZ	LIMIT-LOAD, 3.360 m³/h, 60 mmca, 1,5 CV 380V-3F-60Hz / 4P	CLS 355 9 R 90W	PROJELMEC	Nível 94 - Cozinha Restaurante

 GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul SEINFRA Secretaria de Estado de Infraestrutura	DOC.	LISTA	Nº	LI-502/2019	
	OBRA:	AQUÁRIO DO PANTANAL		FOLHA	3 de 3
	TÍTULO	LISTA - EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO			
VENTILAÇÃO					
VAE-TEC-01A	CENTRIFUGO SIROCCO 5.374 m³/h, 10 mmCA, 0,5 cv, 380V-3F-60Hz / 4P	CSD -355	PROJELMEC, ou similar	Nível 90 - Corredor Pav. Técnico	
VAE-TEC-01B	CENTRIFUGO SIROCCO 5.374 m³/h, 10 mmca, 0,5 cv, 380V-3F-60Hz / 4P	CSD -355	PROJELMEC, ou similar	Nível 90 - Corredor Pav. Técnico	
VAE-MEZ-05	CENTRIFUGO SIROCCO 2.065 m³/h, 40 mmca, 0,75 cv, 380V-3F-60Hz / W22	GDC 241-181	TORIN, ou similar	Nível 97 - Laboratório - Ecologia e Manejo de Peixes	
VAE-MEZ-06	CENTRIFUGO SIROCCO 2.065 m³/h, 40 mmca, 0,75 cv, 380V-3F-60Hz / W22	GDC 241-181	TORIN, ou similar	Nível 97 - Laboratório - Bio. E Eco. De Plantas Aquáticas	
VAE-MEZ-07	CENTRIFUGO SIROCCO 2.065 m³/h, 40 mmca, 0,75 cv, 380V-3F-60Hz / W22	GDC 241-181	TORIN, ou similar	Nível 97 - Laboratório - Plantas Aquáticas	
VAE-MEZ-08	CENTRIFUGO SIROCCO 3.600 m³/h, 45 mmca, 1,5 cv, 380V-3F-60Hz / W22	GDC 321-241	TORIN, ou similar	Nível 97 - Laboratório - Análises Moleculares	
VE-01-COZ	CENTRIFUGO SIROCCO 5.374 m³/h, 10 mmca, 0,75 cv, 380V-3F-60Hz / 4P	CSD 250 3 R 180Z	PROJELMEC	Nível 94 - Cozinha Restaurante	
VE-02-COZ	CENTRIFUGO SIROCCO 2.600 m³/h, 20 mmca, 0,5 CV, 380V-3F-60Hz / 4P	CSD 224 3 R 180Z	PROJELMEC	Nível 90 - Cozinha Preparo Alim.	
VE-03-COZ	CENTRIFUGO SIROCCO 2.700 m³/h, 20 mmca, 0,75 CV, 380V-3F-60Hz / 4P	CSD 224 3 R 180Z	PROJELMEC	Nível 94 - Cozinha Restaurante	