

PROJETO DE LOCAÇÃO

O projeto deverá ser apresentado em **planta e perfil, devidamente cotados**, contendo **norte geográfico, coordenadas UTM, SRE, rodovias e municípios/distritos das extremidades**, conforme cadastro da AGESUL.

Travessia: indicar altura dos cabos (**mín. 7,50 m**) ou profundidade da rede subterrânea (**mín. 1,50 m**); postes, engastamentos, cercas, aterramento, distâncias ao eixo da via, ângulo da travessia, cargas de ruptura, tensão mecânica, flechas, cotas do eixo e cristas dos cortes e características elétricas. Travessias subterrâneas sob pavimento asfáltico deverão utilizar **método não destrutivo**.

Uso longitudinal: indicar altura dos cabos (**mín. 7,50 m**) ou profundidade subterrânea (**mín. 1,50 m**); trajeto, postes, engastamentos, cercas, aterramento, distâncias ao eixo da via, coordenadas UTM e demais características técnicas. Poderá ser utilizada escala **1:400 vertical e 1:4.000 horizontal**, quando adequada à representação.

O projeto deverá conter **croqui de localização com orientação norte**, sinalização de obras conforme **normativas/manuais do DNIT**, identificação do SRE e carimbo padrão. Todas as pranchas deverão ser **assinadas pelo responsável técnico**, com ART e documentação de regularidade anexadas ao memorial.